

**LEGGE FINANZIARIA 2008-D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008
("Decreto edifici")**

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSEVERAZIONE PER POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

La società Hisense Italia Srl, con sede in Milano, via Montefeltro 6, certifica che i condizionatori d'aria in pompa di calore di seguito elencati soddisfano i requisiti di legge di cui all'articolo 9 comma 2 bis – allegato H del DM 19 febbraio 2007 già modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con DM 7 aprile 2008, attuativo della legge finanziaria 2008, recante disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art.1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.

Milano, 27/04/2016

Hisense Italia Srl

HISENSE ITALIA S.r.l.
Via Montefeltro, 6 - 20156 MILANO
Tel. +390233431440 - Fax +390233490672
P. IVA 08407700965



POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER allegato

"H" D.M. 19 Febbraio 2007

COP EER

3,70 3,23

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT INVERTER

Serie	Unità Interna	Unità Esterna	COP	EER
Silentium	AST-09UW4RXXQA-IN	AST-09UW4RXXQA-OUT	4,27	4,81
Silentium	AST-12UW4RXXQA-IN	AST-12UW4RXXQA-OUT	4,21	4,32
Apple Pie	AS-09UW4SVPSC5-IN	AS-09UW4SVPSC5-OUT	3,91	3,51
Apple Pie	AS-12UW4SVPSC5-IN	AS-12UW4SVPSC5-OUT	3,71	3,30
Mini Apple Pie	AST-09UW4SVETG10-IN	AST-09UW4SVETG10-OUT	3,92	3,40
Mini Apple Pie	AST-12UW4SVETG10-IN	AST-12UW4SVETG10-OUT	3,71	3,30
Comfort	AST-09UW4SVEDJ10-IN	AST-09UW4SVEDJ10-OUT	3,92	3,40
Comfort	AST-12UW4SVEDJ10-IN	AST-12UW4SVEDJ10-OUT	3,71	3,30

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT INVERTER

Serie	Unità Interna	Unità Esterna	COP	EER
Cassetta 4 vie	AUC-48UX4SFA-IN	AUW-48U6SP-OUT	3,80	3,39

Il presente documento è un estratto
dal catalogo Hisense Italia 2015/2016
e non rappresenta l'intera gamma di prodotti
della Hisense Italia.

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER allegato

"H" D.M. 19 Febbraio 2007

COP EER

3,70 3,23

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT INVERTER FREE MATCH

Serie	Unità Esterna	Combinazione	COP	EER
Dual	AMW2-16U4SGD1-OUT	07+07	3,88	3,44
Dual	AMW2-16U4SGD1-OUT	07+09	4,57	3,51
Dual	AMW2-16U4SGD1-OUT	07+12	4,57	3,51
Dual	AMW2-16U4SGD1-OUT	09+09	4,21	3,51
Dual	AMW2-16U4SGD1-OUT	09+12	4,57	3,51
Dual	AMW2-20U4SZD1-OUT	07+07	3,92	3,94
Dual	AMW2-20U4SZD1-OUT	07+09	3,88	3,78
Dual	AMW2-20U4SZD1-OUT	07+12	3,83	3,77
Dual	AMW2-20U4SZD1-OUT	09+09	3,72	3,65
Dual	AMW2-20U4SZD1-OUT	12+12	3,73	3,48
Trial	AMW3-24U4SAD1-OUT	09+09	3,79	3,59
Trial	AMW3-24U4SAD1-OUT	07+12+12	3,77	3,48
Trial	AMW3-24U4SAD1-OUT	09+12+12	3,77	3,48
Trial	AMW3-24U4SAD1-OUT	12+12+12	3,77	3,51

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER allegato

"H" D.M. 19 Febbraio 2007

COP EER

3,70 3,23

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT INVERTER FREE MATCH

Serie	Unità Esterna	Combinazione	COP	EER
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+07	3,81	3,67
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+09	3,76	3,76
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+12	3,92	3,81
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+18	3,72	3,68
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+09	3,92	3,71
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+12	3,89	3,99
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+18	3,79	3,59
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	12+12	3,91	3,57
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+07+12	3,83	3,45
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+07+18	3,90	3,27
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+09+09	3,78	3,40
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+09+12	3,86	3,26
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+18+18	3,73	3,49
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+09+09	3,78	3,51
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+09+12	3,83	3,24
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+07+09+18	3,71	3,51
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+07+12+18	3,74	3,56
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+09+09+18	3,74	3,56
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	07+09+12+18	3,77	3,60
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+09+09+18	3,77	3,60
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	09+12+12+12	3,74	3,59
Quadri	AMW4-28U4SAD1-OUT	12+12+12+12	3,78	3,62
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12	3,75	3,61
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09	3,75	3,51
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+12	3,72	3,79
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+18	3,74	3,49
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+12	3,74	3,37
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	18+18	4,31	3,41
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+18	4,56	3,45
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+18	4,17	3,55
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12+12	3,73	3,29
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12+18	4,17	3,42
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+18+18	4,35	3,24

POMPE DI CALORE TIPO: ARIA/ARIA

Valori minimi di COP ed EER allegato

"H" D.M. 19 Febbraio 2007

COP EER

3,70 3,23

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT INVERTER FREE MATCH

Serie	Unità Esterna	Combinazione	COP	EER
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+18	4,14	3,55
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+12+12	3,88	3,37
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+12+18	4,23	3,66
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+18+18	4,14	3,42
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+12+12	4,07	3,49
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+12+18	4,23	3,51
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+18+18	4,23	3,39
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+07+07	3,77	3,23
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+07+09	3,94	3,44
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+07+12	4,04	3,54
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+07+18	4,23	3,47
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+09+09	4,04	3,26
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+09+12	4,14	3,50
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+09+18	4,33	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+12+12	4,21	3,51
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+12+18	4,00	3,40
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+07+18+18	4,00	3,40
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+09+09	4,00	3,43
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+09+12	4,00	3,51
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+09+18	4,00	3,40
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+12+12	4,00	3,47
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+09+12+18	4,00	3,32
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12+12+12	4,00	3,55
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12+12+18	4,00	3,55
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	07+12+18+18	4,00	3,42
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+09+09	3,93	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+09+12	3,93	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+09+18	3,93	3,38
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+12+12	3,93	3,32
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+12+18	3,93	3,32
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+09+18+18	3,93	3,32
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+12+12+12	3,93	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	09+12+12+18	3,93	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+12+12+12	3,93	3,36
Quadri	AMW4-36U4SAD1-OUT	12+12+12+18	3,93	3,36

